

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií, bleskozvodov, elektrického ručného náradia, el. strojov, laborat. stolov a el. spotrebičov v roku 2021 podľa STN 331500 a vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Tabuľka č. 1

Čís. budovy / riadok	Názov budovy	Druh revízie	Lehota	Východzia	2021	Cena revízie - položkovitá - /€ s DPH/	Položkovitý rozpočet na rekonšt. a opravu všetkých LPS /€ s DPH/
1	Hlavný vstup - vchod	elektroinštalácia	5	2021	Porekonštrukcii 2021		
		bleskozvody	2	2021	Porekonštrukcii 2021		0€
2	Veliteľská budova	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	4	VIII-89			
	Veliteľská budova - suterén	elektroinštalácia	5				
3	Aula / Ai normálne > 250 osôb a m.č. 101	elektroinštalácia	2				
		bleskozvody	2		X		
4	Katedry A	elektroinštalácia	3				
		bleskozvody	2	IV-89			
	Tlačiareň	elektroinštalácia	5				
5	Katedry B	elektroinštalácia	3				
		bleskozvody	2	IV-89			
6	Dielne Kt. strojárstva	elektroinštalácia	3				
		bleskozvody	2				
7	Študijné centrum - knižnica	elektroinštalácia	3				
		bleskozvody	2	IV-89			
8	Materské učebne - JSOC	elektroinštalácia	3				
		bleskozvody	2	IV-89	X		
9	KJB 500+1600 / Ag KM1600 104,229,233,237-240, 244,245,247,255,256, 205-209 249,258-261 / Ai mokré AD3, studené, normálne > 250 osôb	elektroinštalácia	5	XII-79			
	KJB VZK 500	bleskozvody	4	XI-79			
	KJB KM 1600	bleskozvody	1	XI-79	X		
	KJB KM 1600 - studené prostr.	elektroinštalácia	3		X		
	KJB KM 1600 - mokré prostr.	elektroinštalácia	1	XII-79	X		
	KJB KM 1600 (> 250 osôb)	elektroinštalácia	2		X		
10	Internát A1 a A2	elektroinštalácia	3		X		
	Internát A3 a A4	elektroinštalácia	5	XI-89	X		
	Internát A 5	elektroinštalácia	5				
	Bleskozvod A1 - A5	bleskozvody	4				

Čís. budovy / riadok	Názov budovy	Druh revízie	Lehota	Východzia	2021	Cena revízie - položkovitá - /€ s DPH/	Položkový rozpočet na rekonšt. a opravu všetkých LPS /€ s DPH/
11	Internát B1 - B3	elektroinštalácia	3				
	Internát B4 a B5	elektroinštalácia	5				
	Internát B1 - B5	bleskozvody	2	XI-89	X		
12	Spojovací krčok A-B	elektroinštalácia	5	X-85	X		
		bleskozvody	2		X		
13	Kultúrne centrum / Ai m.č. 101 – 179	elektroinštalácia	5	IX-85			
		bleskozvody	2				
	Kinosála normálne > 250 osôb	elektroinštalácia	2				
	KC miest. č.101 - č.179	elektroinštalácia	2				
14	Ošetrovňa	elektroinštalácia	5	II-85			
		bleskozvody	2	VI-89	X		
		prístroje 2ks (sú započítane v riadku 46)	1		X	uvedené súhrnne v riadku 44 tejto tabuľky	
		vodoliečba 4ks	1		-	odstavené	
15	UZJ	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	4	XI-89			
16	Sklad PHM / Ad pas. s nebez. pož. BE2	elektroinštalácia	2	II-87			
		bleskozvody	2	II-87			
17	Garáže B+TOV	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	4	XI-89			
18	Garáže A	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	4	VI-89			
19	Sklady VSB	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	4	VI-89			
20	Dielne VSB / Ad m.č. 22-24, 28 pas. s nebez. pož. BE2	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	2	VI-89			
	Dielne VSB - stolárska dielňa	elektroinštalácia	2		X		
21	Kotolňa	elektroinštalácia	2				
		bleskozvody	4				
22	Sklad ŤVO	elektroinštalácia	5		-	odstavené	
		bleskozvody	4	VI-89	X		
23	Združené prevádzky	elektroinštalácia	5	I-85	X		
		bleskozvody	2		X		

Čís. budovy / riadok	Názov budovy	Druh revízie	Lehota	Východzia	2021	Cena revízie - položkovitá - /€ s DPH/	Položkový rozpočet na rekonšt. a opravu všetkých LPS /€ s DPH/
24	Telocvične a KTV	elektroinštalácia	3		X		
		bleskozvody	2		X		
25	Športová hala / Ai m.č. 101 – 134 normálne > 250 osôb	elektroinštalácia	2		X		
		bleskozvody	2	V-89	X		
26	Plaváreň / Ag mokré AD3, AD4, AD5 m.č. 104,105,110-112, 122, 123,127-130,139-145, 149-152, 156-158,160-162,164-168,140, 140a, 142a	elektroinštalácia	3	V-90	X		
		bleskozvody	2	VII-01	X		
	mokrú miestnosť	elektroinštalácia	1		X		
	vodoliečba	3ks	1		-	odstavené	
	sauna	elektroinštalácia	1		-	odstavené	
27	Umyváreň vozidiel mokré AD5 / Ag m.č. 101	elektroinštalácia	5	VI-84			
	mokrú miestnosť / m.č. 101	elektroinštalácia	1		X		
	Umyváreň vozidiel	bleskozvody	1	VI-89	X		
28	Spojovací uzol-vstupný objekt	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	2		X		
29	KTS	elektroinštalácia	5		-	odstavené	
		bleskozvody	4				
30	Malorážková strelnica	elektroinštalácia	5		-	odstavené	
		bleskozvody	4				
31	Soc. zar. športovísk	elektroinštalácia	5		-	odstavené	
		bleskozvody	4		X		
32	Regulačná stanica plynu m.č. 1, 2 /Ae pas. s nebez. výb. BE3	elektroinštalácia	2	IX-87	X		
		bleskozvody	1	IX-87	X		
33	Nabíjacia stanica	elektroinštalácia	5				
		elektroinštalácia	3		X		
		bleskozvody	2				
34	Výstrojný sklad	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	2		X		
35	Vodáreň-čerpacia stanica užitkovej vody	elektroinštalácia	1	II-83	X		
		bleskozvody	3		X		
36	PSC Kaleník b.č. 1 - hlavná	elektroinštalácia	5				
		bleskozvody	4		X		
	PSC Kaleník rozvody cvičisko	elektroinštalácia	5				

Čís. budovy / riadok	Názov budovy	Druh revízie	Lehota	Východzia	2021	Cena revízie -položkovitá- /€ s DPH/	Položkový rozpočet na rekonšt. a opravu všetkých LPS /€ s DPH/	
	PSC Kaleník b.č. 2 (trafostanica) základné AA4/Ac	elektroinštalácia	4					
	PSC Kaleník b.č. 2 (trafostanica) základné AA4/Ac	bleskozvody	4					
37	Komín energocentra	bleskozvody	4					
38	TS1 - hlavná vstupná VN rozvodňa základné AA4/Ac	elektroinštalácia	4		OPaOS plánovaná v r. 2022			
39	TS2 - VN rozvodňa Internáty A základné AA4/Ac	elektroinštalácia	4		OPaOS plánovaná v r. 2022			
40	TS3 - VN rozvodňa Katedry A (tlačiareň) základné AA4/Ac	elektroinštalácia	4		OPaOS plánovaná v r. 2022			
41	TS4 - VN rozvodňa Krytá plaváreň základné AA4/Ac	elektroinštalácia	4		OPaOS plánovaná v r. 2022			
42	NN rozvodňa pri TS1, TS2, TS3 a TS4 základné AA4/Ac	elektroinštalácia	4		OPaOS plánovaná v r. 2022			
43	Verejné osvetlenie	elektroinštalácia	4	VII-04	Rekonštrukcia 2021	Správa z OPaOS bude súčasťou odovzdania diela zhotoviteľom		
44	Elektrické ručné náradie, el. stroje, laboratórne stoly, ... a elektrické spotrebiče v počte cca 3 490 ks – uviesť cenu revízie jednou sumou spolu							
45	Cena za vypracovanie položkovitého rozpočtu na opravy bleskozvodov podľa nedostatkov uvádzaných v revízijských správach a vlastnej odbornej obhliadky.							
46	Cena spolu (za revízie a vypracovanie rozpočtu na opravy LPS)							
47	Predpokladané náklady na rekonštrukciu LPS – opravu - odstránenie závad na sústave LPS							

Pre cenovú ponuku sa oceňujú len podfarbené polia v tabuľke č. 1 v stĺpci „Cena revízie položkovitá /€ s DPH/“. Elektrické ručné náradie, elektrické stroje, prístroje, zariadenia a elektrické spotrebiče sa oceňujú v riadku 46 spolu jednou sumou za všetkých 3 490 ks el. spotrebičov. Zoznam týchto spotrebičov sa nachádza v tabuľke č. 3.

Stĺpec „Položkový rozpočet na rekonšt. a opravu všetkých LPS /€ s DPH/“ sa vyplňuje po preštudovaní predložených správ z vykonaných OPaOS LPS, respektíve na základe odbornej obhliadky LPS poskytovateľom služby a odovzdáva spolu so správami z OPaOS elektrických inštalácií, LPS, el. ručného náradia, el. strojov, a el. spotrebičov.

Na titulnom liste správy z OPaOS elektrického zariadenia musí byť vždy prehľadne uvedené číslo budovy, názov budovy, predmet revízie – elektroinštalácia alebo LPS a u elektrického ručného náradia, elektrických strojov, laboratórných stolov, ... a elektrických spotrebičov identifikačné údaje elektrického zariadenia, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 3 v poradí v akom sú uvádzané v tejto tabuľke. V každej správe z OPaOS musí byť uvedený termín nasledujúcej OPaOS.

Údaje, ktoré zašle víťazný uchádzač poskytujúci predmetnú službu objednávateľovi na vybavenie povolenia k vstupu a vjazdu do objektu akadémie ozbrojených síl.

Tabuľka č. 2

P.č.	Obchodné meno spoločnosti, právnickej alebo fyzickej osoby	Sídlo spoločnosti, právnickej alebo fyzickej osoby	Zamestnanci spoločnosti			Vozidlá spoločnosti		Obdobie		Kontaktná osoba za AOS		Poznámka
			meno	priezvisko	číslo OP	typ vozidla	ev. číslo	od	do	meno a priezvisko	kontakt	
1								1.12.2021	31.12.2021	Ing. Martin Čučináš	0914 231 033	
2										Ing. Jaroslav Kuba	0914 422 741	

Tabuľka č. 3 /vzor/

Por. č.	El. ručné náradie, el. stroj, laborat. stôl, el.spotrebič I-III.tr. Názov materiálu	Bližšia špecifikácia názvu materiálu	Číslo SAP	Číslo výrobné VČM . voj.čís.materiálu	Šarža	ks	Názov, oddelenie, skupina kde sa zariadenie nachádza	Prehľad vyplnil meno a priezvisko	Zatriedenie podľa tr. ochrany I., II. alebo III.
1.	POČÍTAČ OSOBNÝ AOS	INTEL CORE2 DUO 2,13GHZ	113818	105005070009		1	Katedra logistiky	XY.	III.
2.	POČÍTAČ OSOBNÝ AOS	INTEL CORE2 DUO 2,13GHZ	113819	105005070009		1	Katedra logistiky	XY.	III.